ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Котельничском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru
ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 612600, РОССИЯ, Кировская обл, Котельничский р-н, Котельнич г., Луначарского ул, дом 46, тел.: 8(83342)4-13-30, e-mail: koteln@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

О.М. Носова
МП 16.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 43-01-16/01856-24.В от 16.09.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4318004847 ОГРН 1214300010319)

2. Юридический адрес: 613711, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. МУРАШИНСКИЙ, Г МУРАШИ, УЛ К.МАРКСА Д. 28
Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Мурашинский, г Мураши, ул К.Маркса, д. 28

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводная башня ж/д Староверческая, Кировская обл, м.о. Мурашинский, ж/д_ст Староверческая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.08.2024 12:50 - 13:00

Ф.И.О., должность: Кропотова Л. В. Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.08.2024 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1381-07 от 5 октября 2018 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №910 от 27 августа 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 43-01-16/01856-Б-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): -

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 612600, РОССИЯ, Кировская обл, Котельничский р-н, Котельнич г., Луначарского ул, дом 46
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 27.08.2024 16:10
дата начала испытаний 27.08.2024 16:20, дата окончания испытаний 30.08.2024 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см^3	9	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см^3	9	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см^3	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см^3	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.3963-23
6	Энтерококки	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Должность	Ф.И.О	Подпись:
Ио начальника испытательной лаборатории, старший биолог	Василенко Е.А.	

Ответственный за оформление протокола:
С.А.Новосёлова, медицинский статистик

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-16/01856-24.В от 16.09.2024

Протокол испытаний № 43-01-16/01856-24.В от 16.09.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)